



**TODAS AS PARTES METÁLICAS DENTRO DOS CUBÍCULOS
DEVERÃO SER LIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO**

Revisão: 00	POSTO DE MEDIÇÃO EM MT PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEI	
DATA: MARÇO/2015	CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEI LOCAL: CASTELO BRANCO - JOÃO PESSOA - PARAÍBA	FORMATO: A3
PROJETO:	DESENHO: PLANTA BAIXA DA MALHA DE ATERRAMENTO	ESCALA: 1/100
		FOLHA: 06/06