




SANTA JÚLIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

João Pessoa, 09 de junho de 2011



À

Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Comissão de Licitação

Ref.: à Concorrência Pública 01/2011

A SANTA JÚLIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., empresa estabelecida na Rua Joaquim de Oliveira Castro s/n, Centro, CEP 58000-000, Cruz do Espírito Santo, PB, CNPJ nº 06.081.565/0001-27, Inscrição Estadual nº 16.151.370-0, ora participante da Concorrência Pública 01/2011, lote 01 e 02, vem, por meio deste, apresentar IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO da empresa Arquitetar, pelos motivos a seguir expostos:

1. A referida empresa não apresentou certidão de acervo técnico compatível com a complexidade e as exigências das obras. Um exemplo: No lote 01 não apresentou acervo para os serviços de concreto estrutural a resistência de FCK = 25 MPa e 30 FCK = 30 MPa. Além de não ter apresentado comprovante de pavimentação de paralelepípedo para o lote 02.
2. Na composição de custos de concreto estrutural FCK=25MPa a empresa apresentou um consumo de cimento muito abaixo do mínimo exigido, o qual seria de 344 Kg/m³ de concreto.
3. Na composição do FCK=30MPa o consumo mínimo seria de 374 kg, mas a referida empresa apresentou um consumo de 323Kg, entretanto esse consumo não corresponde ao mínimo exigido, o que acarreta sério perigo à segurança e qualidade do empreendimento.